

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МБУ «Реабилитационный центр»
..... Г.А.Давидович



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. № 9

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других мобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2016 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) N 13

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области
- 1.2. Адрес объекта; 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа - 2521,1 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11 574 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1982, последнего капитального ремонта: 2013 год — ремонт фасада здания.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 - 2018 г.г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области; МБУ «Реабилитационный центр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), 187401 Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9, телефон 8(81383)75181, e-mail reabc-v@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 187401 Российская Федерация, Ленинградская область, пр. Державина, д. 60, тел. 8(81363) 71696, e-mail ksznvolkhov@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита (предоставление социальных услуг).
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями и их родители(законные представители), признанные нуждающимися в социальном обслуживании.
- 2.3. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые.
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) с пятидневным круглосуточным пребыванием, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт (автобус) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, частично.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <u><***></u>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно- функциональных зон.

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (Г,У,О), ДУ-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (Г,С,У,К,О),</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,К,О)</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДЧ-И (О, У, Г), ДУ-И (С,К)</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДП-И (К, О,У, Г), ДЧ-И (С)</i>
4.3	Жилые помещения (групповые комнаты,спальни)	<i>ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И (С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ДЧ-И (С,К,О)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДП-И (Г,К,О) ДЧ-И (У,С),</i>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С, О, К),
---	---	---------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов по слуху, частично доступным для всех остальных категорий инвалидов(инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями органов зрения, с умственными нарушениями).

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию(участок):

организовать въезд на территорию, выделить и оборудовать места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами, организовать зону отдыха с пешеходной дорожкой (обозначить рельефную(тактильную) и контрастную полосы для движения детей с патологией зрения), скамьями и навесами, асфальтовым покрытием.

Вход(входы) в здание:

Разместить на площадке, перед входом в здание информационные устройства, табло, щиты с информацией о режиме работы объекта.

Замена глухой металлической двери на дверь со смотровым окном из ударопрочного материала. Ремонт входной площадки перед входом (увеличение размера, обозначение ступеней, замена покрытия). Замена поручней и покрытия наружного пандуса и оборудование его навесом.

Пути(путь) движения внутри здания:

Увеличение дверных проемов до ширины рабочего полотна не менее 90 см., снизить высоту порогов(не более 1,4 см). Выравнивание пола в тамбурах на путях эвакуации. Установка тактильных ориентиров.

Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта):

Оборудование кабинета водолечения подъемниками для гидромассажных ванн для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.

Санитарно-гигиенические помещения:

Увеличение дверных проемов, установка поручней, переоборудование душевой кабинки.

Установка поручней по боковым сторонам туалетной комнаты в стационарном отделении.

Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. Установка водопроводных кранов с рычажными или сенсорными кранами бесконтактного типа.

Система информации на объекте:

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия

2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2018 г.г. (при наличии финансирования)

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (О,У,С,Г,) ДЧ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации

дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые пометки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.

2. Акта обследования объекта: № _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

Директор МБУ «Реабилитационный центр» Г. А. Давидович

«_11_» апреля 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 13

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области.
- 1.2. Адрес объекта: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д.9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2521,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 574 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта: 2013 - ремонт фасада здания
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016-2018 г.г. при наличии финансирования, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области; МБУ «Реабилитационный центр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187401, Российская Федерация Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д.9, телефон 8(81363)75181, e-mail - reabcv@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по социальной защите населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.60, телефон 8(81363)71696, e-mail – ksznvolkhov@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **предоставление социальных услуг**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые, социально-правовые, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-медицинские, социально-психологические.
- 2.3 Форма оказания услуг: (дневное отделение, стационарное отделение, на дому)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями и их родители(законные представители), признанные нуждающимися в социальном обслуживании
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт(автобус)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (Г,У,О), ДУ-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (Г,С,У,К,О),</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,К,О)</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДЧ-И (О, У, Г), ДУ-И (С,К)</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДП-И (К, О,У, Г), ДЧ-И (С)</i>
4.3	Жилые помещения (групповые комнаты, спальни)	<i>ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И (С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ДЧ-И (С,К,О)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДП-И (Г,К,О) ДЧ-И (У,С),</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С, О, К),</i>

--	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 13

Волховского муниципального района
Ленинградской области

«11» апреля 2016 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2521,1 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 574 м.кв.

1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта: 2013 г. - ремонт фасада здания.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 — 2018 г.г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области;
МБУ «Реабилитационный центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187401 Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9, телефон 8(81383)75181, e-mail reabc-v@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

Дополнительная информация: Социальная защита (предоставление социальных услуг)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт(автобус)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (Г, У, С, К, О)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С, К, О)</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДЧ-И (О, У, Г), ДУ-И (С, К)</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И (С)</i>
4.3	Жилые помещения	<i>ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И (С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С),</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДП-И (О, Г, К), ДЧ-И (У, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С, О, К),</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов по слуху, частично доступным для всех остальных категорий инвалидов (инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями органов зрения, с умственными нарушениями).

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию(участок):

Организовать въезд на территорию, выделить и оборудовать места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами, организовать зону отдыха с пешеходной дорожкой (обозначить рельефную(тактильную) и контрастную полосы для движения детей с патологией зрения), скамьями и навесами, асфальтовым покрытием.

Вход(входы) в здание:

Разместить на площадке, перед входом в здание информационные устройства, табло, щиты с информацией о режиме работы объекта.

Замена глухой металлической двери на дверь со смотровым окном из ударопрочного материала. Ремонт входной площадки перед входом (увеличение размера, обозначение ступеней, замена покрытия). Замена поручней и покрытия наружного пандуса и оборудование его навесом.

Пути(путь) движения внутри здания:

Увеличение дверных проемов до ширины рабочего полотна не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1,4 см). Выравнивание пола в тамбурах на путях эвакуации. Установка тактильных ориентиров.

Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта):

Оборудование кабинета водолечения подъемниками для гидромассажных ванн для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.

Санитарно-гигиенические помещения:

Увеличение дверных проемов, установка поручней, переоборудование душевой кабинки.

Установка поручней по боковым сторонам туалетной комнаты в стационарном отделении.

Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. Установка водопроводных кранов с рычажными или сенсорными кранами бесконтактного типа.

Система информации на объекте:

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г.), ДЧ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 3 л.

3. Путей движения внутри здания на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 25 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

представители организации,
расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20__ г. (протокол №_____)

- | | |
|--|----------------|
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 25 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____



Руководитель рабочей группы директор (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) (Давыдович Т.И.)

Члены рабочей группы зам. директора по АМ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) (Ташкова И.И.)
начальник отдела по организации соц. обслуживания (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) (Сахаровская В.С.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов председатель местного отделения ВОГ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) Дорожкина А.Т.

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте зав. отделением (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) (Аюбиева В.В.)
зав. отделением (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) (Бичева Т.В.)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____) Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

1.1. Наименование объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Волховского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Адрес объекта: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	Организовать въезд на территорию, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№ 1	Асфальтовое покрытие препятствует безопасному передвижению инвалидов, передвигающихся на колясках, пешеходная дорожка не соответствует требованиям СП 59.13330.2012, нет зон отдыха	К, С,О	Заменить асфальтовое покрытие, Оборудовать пешеходные дорожки(обозначить рельефную (тактильную и контрастную полосы для движения детей с патологией зрения), организовать зону отдыха с тенью навесом, скамьями для отдыха МГН
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)						

1.5	Автостоянка и парковка	нет		№ 2	Отсутствует автомобильная стоянка, парковка	ВСЕ	Выделить место для парковки транспорта, перевозящего инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДЧ-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К)</i>			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 13
от «11» апреля 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

Наименование объекта, адрес:

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Волховского муниципального района Ленинградской области.**

. Адрес объекта: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть		№ 3	Входная площадка не соответствует техническим нормам. краевые ступени не выделены тактильными полосами и цветом	О, С, К	Ремонт входной площадки перед входом в учреждение (увеличение размера, замена антискользящего покрытия). Выделение краевых Ступеней тактильными Полосами и цветом.
2.2	Пандус (наружный)	есть		№ 3	Отсутствует навес, поручни требуют ремонта, покрытие имеет дефекты	К, О	Реконструкция пандуса, установка навесов, Замена покрытия, поручней в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№ 5	Отсутствует информационное табло о режиме работы учреждения, отсутствует дублирование рельефными знаками. Входная площадка не соответствует требованиям СП 59.13330.2012	ВСС	Увеличение размера входной площадки, замена антискользящего покрытия. Разместить на площадке, перед входом в здание информационные устройства, табло, щиты с информацией о режиме работы объекта с дублированием рельефными знаками

2.4	Дверь (входная)	есть		№ 4	Дверь тяжелая, металлическая, глухая	К, О, С	Замена металлической двери на дверь со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом с нанесением маркировки, указывающей их доступность.
2.5	Тамбур	есть		№ 6	резиновые грязеотгаливающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери не закреплены, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	К, О, С	Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У, С,К,О)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

39 / *Григорьев* лист *28*

Директор _____ Давидович Г.А.

